

ВІДІБРАНО У БЕРЕЗНІ МІСЯЦІ

місця питних водозаборів

транскордонні



Відсоток 100 %

від кількості пунктів
передбачених Програмою

ЯКІСТЬ ВОДИ У ТРАНСКОРДОННИХ ВОДОТОКАХ

Органічні показники

БСК5 (норма – 3 мгО₂/дм³):

- мінімальне значення: 1,76 мгО₂/дм³ р. Ствига, с. Познань
- максимальне значення – зафіксовано **перевищення**:
– 3,38 мгО₂/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська.

ХСК (норма – 50 мгО/дм³):

- мінімальне значення: 20,91 мгО/дм³ р. Гоинь, с. Висоцьк
- максимальне значення: 36,18 мгО/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська

Біогенні показники

• **Амоній іони** (норма – 0,5 мг/дм³): в межах від 0,380 мг/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська до зафіксовано **перевищення**:

- 0,702 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне;
- 0,697 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди;
- 0,650 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці.

• **Фосфат-іони** (норма – 2,15 мг/дм³): в межах від 0,091 мг/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська до 0,279 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк;

• **Нітрат-іони** (норма – 40 мг/дм³): в межах від 0,750 мг/дм³ р. Ствига, с. Познань до 2,280 мг/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська;

• **Нітрит-іони** (норма – 0,08 мг/дм³): в межах від 0,014 мг/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська до 0,063 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк;

• **Сухий залишок** (норма – 1000 мг/дм³): в межах від 244 мг/дм³ р. Ствига, с. Познань до 289 мг/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська.

СУББАСЕЙН ПРИП'ЯТІ



Небезпечні речовини: зафіксовано перевищення вмісту

Заліза загального (норма – 0,1 мг/дм³):

- 1,210 мг/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська;
- 0,758 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди;
- 0,552 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці;
- 0,540 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне;
- 0,504 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк;
- 0,309 мг/дм³ р. Ствига, с. Познань.

Марганцю (норма – 0,01 мг/дм³):

- 0,240 мг/дм³ р. Уборть, с. Рудня Хочинська

ВІДІБРАНО У БЕРЕЗНІ МІСЯЦІ

місця питних водозаборів

транскордонні



Відсоток 100 %

від кількості пунктів
передбачених Програмою

ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ

Органічні показники

БСК5 (норма – 3 мгО₂/дм³):

- мінімальне значення: 2,58 мгО₂/дм³ р. Хомора, м. Полонне
- максимальне значення – зафіксовано **перевищення**:
– 3,69 мгО₂/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;
- 3,36 мгО₂/дм³ р. Случ, м. Звягель.

ХСК (норма – 50 мгО/дм³):

- мінімальне значення: 19,63 мгО/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький
- максимальне значення: 36,58 мгО/дм³ р. Случ, м. Звягель

Біогенні показники

• **Амоній іони** (норма – 1,28 мг/дм³): в межах від 0,18 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 0,64 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;

• **Фосфат-іони** (норма – 3,5 мг/дм³): в межах від 0,077 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 0,126 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;

• **Нітрат-іони** (норма – 45 мг/дм³): в межах від 0,93 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне до 7,03 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;

• **Нітрит-іони** (норма – 3,3 мг/дм³): в межах від 0,032 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 0,051 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;

• **Сухий залишок** (норма – 1000 мг/дм³): в межах від 215 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 415 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький

СУББАСЕЙН ПРИП'ЯТІ

Небезпечні речовини – зафіксовано перевищення:

Залізо загальне (норма – 0,1 мг/дм³):

- 0,880 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;
- 0,528 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;
- 0,336 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;
- 0,150 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне.

Марганець (норма – 0,01 мг/дм³) – зафіксовано перевищення:

- 0,390 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;
- 0,140 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне;
- 0,120 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;
- 0,096 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель.

АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту за ЕНЯмах:

- **нікель та його сполуки** (норма-34 мкг/дм³) – 80,7 мкг/дм³ р. Смолка м. Звягель; 75,0 мкг/дм³ р. Случ м. Звягель; 74,9 мкг/дм³ р. Тня с. Броники; 67,1 мкг/дм³ р. Горинь м. Ланівці; 49,4 мкг/дм³ р. Хрінницьке вдсх. с. Боремель; 41,4 мкг/дм³ р. Іква с. Торговиця; 40,1 мкг/дм³ р. Іква с. Сапанів.
- **кадмій та його сполуки** (норма-1,5 мкг/дм³) – 1,7 мкг/дм³ р. Случ с. Красносілка.

ВИЯВЛЕНО вміст показників в межах екологічних нормативів якості:

- **пестициди** – пара-пара-ДДЕ,
- **поліароматичні вуглеводні** – флуорантен, нафталін, бензо(а)пірен, бензо(б) флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензол;
- **фармацевтичні препарати** – трихлорметан (хлороформ), тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець);
- **леткі органічні сполуки** – трихлоретилен;
- **важкі метали** – кадмій, нікель, хром, кобальт та мишьяк