



Державне агентство
водних ресурсів України

ВІДІБРАНО У ВЕРЕСНІ 2026



ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ

Органічні показники

БСК₅ (норма – 3 мгО₂/дм³):

- мінімальне значення: 2,30 мгО₂/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький
- максимальне значення – зафіксовано перевищення:
- 4,20 мгО₂/дм³ р. Хомора, м. Полонне
- 3,20 мгО₂/дм³ р. Случ, м. Звягель

ХСК (норма – 50 мгО/дм³):

- мінімальне значення: 30,10 мгО/дм³ р. Уж, м. Коростень
- максимальне значення – зафіксовано перевищення:
- 60,24 мгО/дм³ р. Хомора, м. Полонне

Біогенні показники

- **Амоній іони** (норма – 1,28 мг/дм³): в межах від 0,24 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень до 0,37 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне;

- **Фосфат-іони** (норма – 3,5 мг/дм³): в межах від 0,040 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне до 0,140 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;

- **Нітрат-іони** (норма – 45 мг/дм³): в межах від 2,47 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель до 6,18 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;

- **Нітрит-іони** (норма – 3,3 мг/дм³): в межах від 0,011 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель до 0,027 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;

- **Сухий залишок** (норма – 1000 мг/дм³): в межах від 223 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне до 376 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель

СУББАСЕЙН ПРИП'ЯТІ

Небезпечні речовини – зафіксовано перевищення:

Залізо загальне (норма – 0,1 мг/дм³):

- 0,630 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький;
- 0,624 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;
- 0,436 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;
- 0,220 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне.

Марганець (норма – 0,01 мг/дм³) – зафіксовано перевищення:

- 0,150 мг/дм³ р. Хомора, м. Полонне;
- 0,072 мг/дм³ р. Случ, м. Звягель;
- 0,066 мг/дм³ р. Уж, м. Коростень;
- 0,057 мг/дм³ р. Случ, Чернелівське вдсх., м. Хмельницький.

АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту за ЕНЯмах:

• нікель та його сполуки (норма-34 мкг/дм³):

- 41,3 мкг/дм³ р. Хомора, м. Полонне.

ВИЯВЛЕНО вміст показників в межах екологічних нормативів якості:

- **пестициди** – тербутрин;
- **поліароматичні вуглеводні** – флуорантен;
- **важкі метали** – хром загальний, нікель, кадмій, свинець та миш'як



Державне агентство
водних ресурсів України

ВІДІБРАНО У ВЕРЕСНІ 2026



ЯКІСТЬ ВОДИ У ТРАНСКОРДОННИХ ВОДОТОКАХ

Органічні показники

БСК₅ (норма – 3 мгО₂/дм³):

- мінімальне значення: 2,16 мгО₂/дм³ р. Льва, с. Переброди
- максимальне значення – зафіксовано перевищення:
- 3,16 мгО₂/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці
- 3,09 мгО₂/дм³ р. Стига, с. Познань

ХСК (норма – 50 мгО/дм³):

- мінімальне значення: 21,57 мгО/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк
- максимальне значення: 28,43 мгО/дм³ р. Стир, с. Зарічне

Біогенні показники

• Амоній іони (норма – 0,5 мг/дм³) – зафіксовано перевищення:

- 1,809 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди;
- 1,300 мг/дм³ р. Стига, с. Познань;
- 1,032 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці;
- 1,019 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне;
- 0,741 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк.

- **Фосфат-іони** (норма – 2,15 мг/дм³): в межах від 0,051 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці та р. Стига, с. Познань до 0,127 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк;

- **Нітрат-іони** (норма – 40 мг/дм³): в межах від 0,735 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди до 1,035 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне;

- **Нітрит-іони** (норма – 0,08 мг/дм³): в межах від 0,020 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне до 0,079 мг/дм³ р. Стига, с. Познань;

- **Сухий залишок** (норма – 1000 мг/дм³): в межах від 181 мг/дм³ р. Стига, с. Познань до 230 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці.

СУББАСЕЙН ПРИП'ЯТІ



Небезпечні речовини: зафіксовано перевищення вмісту

Залізо загального (норма – 0,1 мг/дм³):

- 0,351 мг/дм³ р. Льва, с. Переброди;
- 0,318 мг/дм³ р. Стига, с. Познань;
- 0,286 мг/дм³ р. Горинь, с. Висоцьк;
- 0,280 мг/дм³ р. Прип'ять, с. Сенчиці;
- 0,253 мг/дм³ р. Стир, с. Зарічне.